

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लोक निर्माण विभाग,  
प्रयागराज

पत्रांक 476/4C


दिनांक 12/05/2018


प्रमाण-पत्र


विषय : राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आशुतोष मेमोरियल स्कूल, धनैचा, मलखानपुर, हनुमानगंज, प्रयागराज का निरीक्षण किया गया, निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।

क्र0सं0	चेक लिस्ट	है/नहीं
1	शिक्षण कक्ष की ऊँचाई 3.00 मी0 से 3.60 मी0 होनी चाहिए।	है ✓
2	यदि शिक्षण कक्ष के साथ बरामदा है, तो उसकी चौड़ाई 1.80 मी0 होनी चाहिए।	है ✓
3	शिक्षण कक्ष के आकार के अनुसार 1/8 भाग खुला होना चाहिए।	है ✓
4	यदि प्रथम तल अथवा अधि कतल की स्थिति में सीढ़ी की चौड़ाई 1.50 होनी चाहिए।	है ✓
5	सीढ़ी का पायदान 30 से0मी0 होनी चाहिए।	है ✓
6	सीढ़ी की ऊँचाई अधिकतम 15 से0मी0 होनी चाहिए।	है ✓
7	बीम की साईज कमरे के आकार के अनुसार होनी चाहिए।	है ✓
8	निर्मित भवन की गुणवत्ता आकार एवं डिजईन के अनुसार।	है ✓
9	पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए।	है ✓
10	शौचालय बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग-अलग होना चाहिए।	है ✓
11	निर्मित भवनों का रूफ एरिया 300 वर्गमीटर से अधिक होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान होना चाहिए।	है ✓
12	सीढ़ियों एवं छत पर रेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।	है ✓

  
अवर अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लो0नि0वि0,  
प्रयागराज

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लो0नि0वि0,  
प्रयागराज

  
Director  
Ashutosh Memorial School  
Dhanaicha, Malkhanpur  
Prayagraj